

Brandschutz-Verglasung

B70-KÖLN





Feuerwiderstandsklassen G30, F30, G90 und F90

Das Brandschutzsystem B70-Köln für Trennwände bietet ansichtsgleiche Elemente in den Feuerwiderstandsklassen G30, F30, G90 und F90.

Die Ansichtsbreite der Pfosten und Riegel beträgt 60 mm. Somit können die Brandschutzelemente auch in alle gängigen Fassadensysteme integriert werden und bilden mit der Fassade ohne Brandschutzanforderungen eine optische Einheit.

Die äußeren Glasklemmprofile bestehen aus verzinktem Stahl mit einer pulverbeschichteten Oberfläche. Wahlweise sind zusätzlich Aluminium-Deckschalen möglich. Die Art der Aluminium-Deckschalen ist frei wählbar, es können also auch Deckschalen von angrenzenden Fassaden übernommen werden.



Technische Daten

B70-KÖLN

B70-Köln G30

Zulassungs-Nr.: Z-19.14-328
Abmessungen: Max. Höhe 3.500 mm
Länge unbegrenzt
Max. Scheibenabmessung 1.400 mm x 2.000 mm
Verglasung: Brandschutzglas G30
Anschlussmöglichkeiten: Mauerwerk, Beton oder Stahlbeton, Leichtbauwände. Alle angrenzenden Bauteile müssen mindestens der Feuerwiderstandsklasse F30 nach DIN 4 102-2 angehören.



B70-Köln F30

Zulassungs-Nr.: Z-19.14-282
Abmessungen: Max. Höhe 3.500 mm
Länge unbegrenzt
Max. Scheibenabmessung 1.400 mm x 2.000 mm
Verglasung: Brandschutzglas F30
Anschlussmöglichkeiten: Mauerwerk, Beton oder Stahlbeton, Leichtbauwände. Alle angrenzenden Bauteile müssen mindestens der Feuerwiderstandsklasse F30 nach DIN 4 102-2 angehören.



B70-Köln G90

Zulassungs-Nr.: Z-19.14-1356
Abmessungen: Max. Höhe 3.500 mm
Länge unbegrenzt
Max. Scheibenabmessung 1.100 mm x 2.000 mm
Verglasung: Brandschutzglas G90
Anschlussmöglichkeiten: Mauerwerk, Beton oder Stahlbeton, Leichtbauwände. Alle angrenzenden Bauteile müssen mindestens der Feuerwiderstandsklasse F90 nach DIN 4 102-2 angehören.




B70-Köln F90


Zulassungs-Nr.: Z-19.14-281
Abmessungen: Max. Höhe 3.500 mm
Länge unbegrenzt
Max. Scheibenabmessung 1.400 mm x 2.000 mm
Verglasung: Brandschutzglas F90
Anschlussmöglichkeiten: Mauerwerk, Beton oder Stahlbeton, Leichtbauwände. Alle angrenzenden Bauteile müssen mindestens der Feuerwiderstandsklasse F90 nach DIN 4 102-2 angehören.



B70-Köln G30,
B70-Köln F30,
B70-Köln F90



B70-Köln G90





Postfach 1308 · 32556 Löhne
Weidengrund 1 · 32584 Löhne
Telefon (0 57 32) 94 23-0
Telefax (0 57 32) 94 23 23
Web www.metallbau-klass.de
E-Mail info@metallbau-klass.de

